

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель рабочей группы
М.А. Братанова
(подпись)
"12" 04 2024 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта о его доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения
N 8/2 от "12" апреля 2024 г.

Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Тольяттинский дом-интернат для престарелых, инвалидов

(полное юридическое наименование объекта)

445004, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ларина д. 1,
Фактический адрес: 445351, Самарская область, г. Жигулевск, мкрн Г-1, д. 16;
тел. 8(8482)22-92-37, e-mail: tpvt@socio.samregion.ru,
Михайлов Эдуард Владимирович - директор

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта г.о. Жигулевск, Самарская область
2. Ведомственная принадлежность Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области
3. Вид деятельности социальное обслуживание
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
4. Форма собственности объекта областная
(федеральная, областная, муниципальная, частная)
5. Объем предоставляемых услуг вместимость 45 койко-мест
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
6. Размещение объекта отдельно стоящее двухэтажное здание, базовый материал стен - кирпич, материал лестниц - бетон
(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое))
7. Количество и назначение входов 6 входов: административный, изолятор, вход для получателей социальных услуг, столовая, вход для приема продуктов на пищеблок, эвакуационный
8. Год постройки 1971 г.
9. Год последней реконструкции 2006 г.

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	250 м	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус №3, 4 остановка "Школа №5"	
Наличие переходов на пути следования от остановки	Нет (пути следования не пересекают автомобильную дорогу)	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией нет
Нерегулируемые переходы	есть	
Внеуличные переходы	нет	с пандусом нет
		с подъемником нет
Тактильные указатели	нет	
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	съезды с уклоном более 10% есть
Открытые лестницы	есть	пандусы с уклоном более 8% нет
Поручни на лестницах	нет	поручни на пандусах нет

№ помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу:	Примечание
--------------------------	-------------------------------	---	-------------------------------	--	--	------------

							установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7		
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)								
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)								
	Ширина прохода, калитки	> = 1,2 м	3 м	К, О				
	Информация об объекте	наличие	В наличии	К, О, С, Г				
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)								
	Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г	разместить			
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	> = 2,0 м	5,5-6 м	К				
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости	> = 1,2 м	5,5-6 м	К				
	Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	не менее 2,0 х 1,8 м						
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	нет	С	Выполнить			

	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	нет	С	Выполнить
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	нет	С	Выполнить
	Ширина тактильной полосы	0,5 - 0,6 м	нет	С	Выполнить
	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадей, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	0,02 м	К, С, О	
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	0,15 м	К, С, О	
	Места отдыха <*>	наличие	В наличии	К, О	
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)					
	Расстояние до входа в здание	< = 50 м	30 м	К, О	
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	нет	К	Обозначить
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	6,0 x 3,6 м	К	
1.4. Открытая лестница					

	Ширина лестничных маршей	> = 1,35 м	1,4	О, С		
	Марш лестницы между площадками	3 - 12 ступеней	5	О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	В наличии	О, С		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	0,15 м	О, С		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	0,35 м	О, С		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной 0,3 - 0,5 м	> = 0,8 - 0,9 м	нет	С	Выполнить	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	Выполнить	
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	О, С		
	расстояние между поручнями	> = 1,0 м	нет	О, С	Установить поручни со второй стороны	
	высота поручней	0,9 м	0,9 м	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	Нет	О	Выполнить	
	завершающие горизонтальные части поручней	> = 0,3 м	нет	О, С	Выполнить	

1.5. Пандус на рельефе						
	Высота подъема одного марша	$< 0,8 \text{ м}$	-	К		
	Угол уклона	$< 5^\circ$	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	$> 0,3 \text{ м}$	-	К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие	-	К		
	в верхнем окончании пандуса	$> 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$> 1,5 \times 1,5 \text{ м}$	-	К		

промежуточная площадка на повороте пути движения	> = 1,5 x 1,5 м	-			
в нижнем окончании пандуса	> = 1,5 x 1,5 м	-	К		
Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	-	К, О		
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)					
2.1. Крыльцо или входная площадка					
Высота площадки	м	0,7 м			
Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	> = 1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	-	О, С		
Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	> = 2,2 x 2,2 м	2,0 x 1,8 м	К		
Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	В наличии	К, О, С		
Навес	наличие	В наличии	К, О		
Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	нет	К, О, С	Выполнить	
Информация об объекте	наличие	В наличии	Г		
Система вызова помощи	наличие	В наличии	К		

2.2. Лестница наружная						
Нескользящее покрытие	наличие	В наличии	О, С			
Расстояние до кромки ступени перед маршем вверх и вниз тактильной полосы	0,6 м	нет	С	выполнить		
Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м	нет	С	выполнить		
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	В наличии	С			
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	В наличии	О, С			
Поручни с двух сторон:	наличие	В наличии	О, С			
высота поручней	0,9 м	0,95 м	О, С			
нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	О, С	выполнить		
завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м	$> 0,3$ м	О, С			
Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м $< ** >$	наличие	нет	О, С		Не требуются	
2.3. Пандус наружный						
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	1,4 м	К			

	Угол уклона	< = 5°	< = 5°	К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	< = 0,8 м	0,7 м	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	В наличии	К, О		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	1,2 м	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	0,7 м	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	0,9 м	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	К, О	выполнить	
	завершающие горизонтальные части поручней	> = 0,3 м	нет	К, О	выполнить	
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:					
	в верхнем окончании пандуса	> = 1,5 x 1,5 м	> = 1,5 x 1,5 м	К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	> = 1,5 м	нет	К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	> = 1,5 x 1,5 м	нет	К		
	в нижнем окончании пандуса	> = 1,5 x 1,5 м	> = 1,5 x 1,5 м	К		
	Колесоотбойники по продольным	наличие	нет	К, О		

	краям маршей высотой не менее 0,05 м						
	Нескользящее покрытие	наличие	В наличии	К, О			
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К		Не требуется	
	Звуковой маяк у входа <*>	наличие	В наличии	С		Выполнено	
	Световой маяк у входа <*>	наличие	нет	Г	установить		
2.4. Тамбур							
	Габариты (глубина x ширина)	> = 2,3 x 1,5 м, при реконструкции - (1,5 - 1,8) x 2 м	2,6 x 1,7 м	К			
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	В наличии Р	К, О	Установить привод распашной автоматический с датчиком движения		
	Ширина дверного проема	> = 1,2 м, при реконструкции - > = 0,9 м	1,2 м	К, О			
	Высота порога наружного,	каждого	0,025 м	К			

	внутреннего	элемента - < 0,014 м, общая высота - < = 0,028 м				
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	В наличии	С		
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)						
3.1. Лестница на уровень 1-го этажа						
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	В наличии	С		Выполнено
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	О, С		
	на высоте	0,9 м	нет	О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	> = 0,3 м	нет	О, С		
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа						
	Ширина марша	> = 1,0 м	нет	К		

	Угол уклона	< = 5°	нет	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	> = 1,5 x 1,5 м	нет	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	нет	К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	нет	К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	К		
	завершающие горизонтальные части поручней	> = 0,3 м	нет	К, О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	В наличии	К	Выполне но	
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					
	стационарный	наличие	нет	К		

	мобильный	наличие	В наличии	К		
3.3. Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения	> = 1,2 м	1,2 м	К		
	Разворотные площадки	> = 1,5 x 1,5 м	> 2,0 x 2,0 м	К		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	> = 1,0 м	1,0 м	К, О		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	В наличии частично	К, Г	Установить указатели направления движения	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	В наличии	К, Г		Выполнено
	Речевые информаторы и маяки <*>	наличие	В наличии	С		
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации <*>	наличие	В наличии	Г		Выполнено
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы <*>	наличие	нет	Г	Установить	
	Тактильная схема	наличие	В наличии	С		Выполнено
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	В наличии	К, О, С, Г		
	для лиц с нарушениями опорно-	> = 1 на этаж	3 места	О		

	двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения - не менее 1,2 м					
	для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м	> = 1 на этаж	3 места	К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	< = 0,1 м	нет	С		
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	нет	С	Выполнить	
	Опорные устройства	наличие	нет	О, С	Выполнить	
	Контрастная маркировка дверных проемов <*>	наличие	нет	С	Выполнить	
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)						
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С	Выполнить	
	Контрастная маркировка	наличие	-	С	Выполнить	
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие	-	О	Выполнить	
	на высоте	0,9 м	-	О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	-	К	Выполнить	

завершающие горизонтальные части поручней	наличие	-	О	Выполнить	
3.5. Пандус внутренний на этаже					
Ширина марша	> = 1,0 м	-	К		
Угол уклона	< = 5°	-	К		
Разворотные площадки внизу, вверх	> = 1,5 x 1,5 м	-	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
на высоте (нижний поручень)	0,7 м	-	К		
на высоте (верхний поручень)	0,9 м	-	О		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)					
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0,3 м)	0,6 м	0,6 м	С		выполнен о
Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м	0,3 м	С		выполнен о

Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	В наличии	С	выполнен О
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	В наличии	О, С	выполнен О
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие		О, С	
на высоте	0,9 м	0,9 м	О, С	
нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	О, С	установить
завершающие горизонтальные части поручней вверх, вниз	> = 0,3 м	нет	О, С	установить
Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	В наличии	С	установле ны
Указатели номера этажа на поручне тактильные <*>	наличие	В наличии	С	установить
Лестница N — (вкладка при наличии других лестниц)				
3.7. Лифт пассажирский				
Кабина:				
габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве - > = 1,5 x 1,7 м, для действующих объектов - > = 1,1	-	К	Предусмо трено проектом

		х 1,4 м				
	ширина дверного проема	при новом строительстве - > = 0,95 м, для действующих объектов - > = 0,8 м	-		К	
	Зеркало <*>	наличие	-		К	
	Поручни <*>	наличие	-		О	
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта <*>	наличие	-		Г, С	
	Знак доступности	наличие	-		К	
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие	-		С	
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие	-		С	
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1. Обслуживание через окно/прилавок						
	Высота рабочей поверхности	0,8 - 1,1 м	-		К	
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	> = 1,2 м	-		К	
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					

4.2. Обслуживание в кабинете N (Медицинский пост)						
	Ширина проема двери	> = 0,9 м	0,8 м	К		
	Высота порога	отсутствие	нет	К, О		
	Информация тактильная	наличие	В наличии	С		Выполнено
	Информация визуальная контрастная:	наличие	В наличии	К, О, С, Г		
	размещение на высоте <*>	< = 1,8 м	1,8 м	К		
	высота прописных букв <*>	> = 0,025 м	0,0020 м	С		
	Габариты зоны сидения (глубина)	> = 1,2 м	-	О		
	Зона для кресла-коляски	> = 1,5 x 1,5 м	1,5 x 1,5 м	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м	-	К, О		Не требуется
4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет N						
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	> = 1,2 м	-	К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8 - 1,1 м	-	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	4.4. Кабина индивидуального обслуживания N ____ (примерочная, переговорная, cabina телефона)					

	Ширина x глубина	1,5 x 1,5 м	-	К	
	Место для сидения <*>	наличие	-	О	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) <*>	наличие	-	О	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин				
4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест)					
	Доля мест для колясочников	> = 2%	-	К	
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	> = 1,2 м	-	К	
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	> = 2	-	Г	
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов				
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	-	К	
5. Санитарно-бытовые помещения					
5.1. Санузел для посетителей					
	Санузел	наличие	В наличии	Г	
5.2. Санузел для инвалидов					
	Санузел	наличие	В наличии	К, О, С	

Знак доступности помещения	наличие	В наличии	К	Выполне но
Тактильная маркировка санузла	наличие	В наличии	С	Выполне но
Ширина дверного проема	> = 0,9 м	0,9 м	К, О	
Направление открывания дверей	наружное	наружное	К	
Кабины для инвалидов:				
количество кабин	> 1 шт.	2 шт.	К, О	
ширина дверного проема	> = 0,9 м	0,9 м	К, О	
габариты (минимальная глубина)	> = 1,8 м	3,4 м	К, О, С	
габариты (минимальная ширина)	> = 1,65 м	3,9 м	К, О, С	
Унитаз:				
опорные поручни	наличие	В наличии	К, О	
откидные поручни <*>	наличие	В наличии	К	
зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	> = 0,75 x 1,2 м	1,5 x 1,5 м	К	
крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	Установить
Раковина:				

	высота раковины	0,75 - 0,85 м	0,9 м	К, О		
	опорный поручень	наличие	В наличии	О		
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	В наличии	К, О		
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа <*>	наличие	-	К, О		
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	> = 1,30 x 0,85 м	1,5 x 1,0 м	К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О	Установить	
	Зеркало поворотное	наличие	нет	К, О	Установить	
	Писсуар на высоте от пола	< = 0,4 м или вертикальной формы	нет	К		Не требуется
	Душевые:					
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	> = 0,9 x 1,5 м	нет	К, О		Не требуется
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	> = 0,48 x 0,85 м	нет	К, О		Не требуется
	опорный поручень	наличие	нет	К, О	установить	
	Система тревожной сигнализации	наличие	нет	К, О, С	установить	
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					

6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	В наличии	К, О, Г, С		
	Надписи:	наличие		К, О, Г, С		
	размещение на высоте	$> = 1,5 \text{ м}$ и $< = 4,5 \text{ м}$	1,5 м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$> = 0,075 \text{ м}$	$< 0,05 \text{ м}$	К, О, Г, С	заменить	
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С	выполнить	
	Указатели, пиктограммы:	наличие	В наличии	К, О, Г, С		выполнено
	размещение на высоте	1,3 - 1,4 м	1,35 м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$> = 0,075 \text{ м}$	0,075 м	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	В наличии	К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	В наличии	С		Выполнено
	высота размещения	1,3 - 1,4 м	1,3 м	С		Выполнено
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	В наличии	С		Выполнено
	на кнопках управления лифта	наличие	-	С		

	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	В наличии	С		Выполнено
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	нет	Г		Не требуются
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	нет	С, Г		Не требуются
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К		Не требуются
	Речевые информаторы и маяки	наличие	Нет	С	Выполнить	
	Звуковой маяк у входа (динамики с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	В наличии	С		Выполнено
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	наличие	В наличии	Г, С		Выполнено
	Малогобаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г		Не требуются
	Индукционная система:	наличие		Г		
	стационарная	наличие	нет	Г	установить	
	переносная	наличие	нет	Г	установить	

7. Выводы

В результате паспортизации и анкетирования объекта на предмет доступности для инвалидов и других МГН выявлено, что для адаптации объекта необходимо выполнить мероприятия:

Территория, прилегающая к объекту

Установить тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения. Разместить указатели направления движения на пути к главному входу в здание. На открытой лестнице установить поручни со второй стороны, сделать бортики по боковым краям ступеней, выполнить горизонтальные завершения поручня; выполнить предупредительную тактильную полосу перед маршем. Обозначить места парковки для инвалидов.

Входная группа

На крыльце сделать водоотвод. На наружной лестнице на крыльце выполнить рельефную (тактильную) полосу перед маршем вверх и вниз. На распашных дверях установить привод распашной автоматический (на 1 створку) с датчиком движения; установить маяки световые для дверей.

Пути движения на объекте

Установить маяки световые для дверей. На лестницах межэтажных выполнить горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с нетравмирующим окончанием; указатели перед маршем вверх и вниз; номера этажа на поручне тактильные, полосы тактильные окончания перил. Установить аудиовизуальные информационно-справочные системы.

Зона оказания услуги

Санитарно-бытовые помещения


Установить крючки для костылей. Установить систему тревожной сигнализации. Установить опорные поручни, зеркало поворотное.

Средства информации и телекоммуникации на объекте

Установить индукционную систему. Установить речевые информаторы и маяки.

Приложения: 1. Устав учреждения
2. Фото структурных зон
3. Схемы помещений

Представитель рабочей группы
Главный специалист
территориального отдела
Центрального округа
МСДиСП СО



Ворошилова А.В.

«12» 04 2024 г.

Представитель организации,
эксплуатирующей объект
Директор ГБУ СО «Тольяттинский
дом-интернат»



Михайлов Э.В.

«12» 04 2024 г.

<*> Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствии со сводом правил "СП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 605):

Г - люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;

С - немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями;

О - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

<*> Мероприятия, рекомендованные сводом правил "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 605.