

УТВЕРЖАЮ  
Руководитель рабочей группы  
М.А. Братанова

(подпись)  
"12" 04/2024 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта о его доступности для инвалидов  
и других маломобильных групп населения  
N 8/1 от "12" апреля 2024 г.

Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Тольяттинский дом-интернат для престарелых, инвалидов

(полное юридическое наименование объекта)

445004, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ларина д. 1, тел. 8(8482)22-92-37, e-mail: [tpvt@socio.samregion.ru](mailto:tpvt@socio.samregion.ru), Михайлов Эдуард Владимирович - директор

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта г. Тольятти, Самарской области, Центральный район

2. Ведомственная принадлежность Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области

3. Вид деятельности социальное обслуживание

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта областная

(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг вместимость 369 койко-мест

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее пятиэтажное здание, базовый материал стен - кирпич, материал лестниц - ж/б

(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое))

7. Количество и назначение входов центральный - 1, запасной - 8

8. Год постройки 1994 г.

9. Год последней реконструкции 2014 г.

Описание маршрута следования к объекту

|                                                                                               |                                                                                                                   |                      |           |            |            |                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                               |                                                                                                                   |                      |           |            |            | нормативу:<br>установка,<br>создание,<br>ремонт,<br>замена или<br>реконструкц<br>ия |  |
| 1                                                                                             | 2                                                                                                                 | 3                    | 4         | 5          | 6          | 7                                                                                   |  |
| 1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)                                            |                                                                                                                   |                      |           |            |            |                                                                                     |  |
| 1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)                                              |                                                                                                                   |                      |           |            |            |                                                                                     |  |
|                                                                                               | Ширина прохода, калитки                                                                                           | > = 1,2 м            | 1,5 м     | К, О       |            |                                                                                     |  |
|                                                                                               | Информация об объекте                                                                                             | наличие              | В наличии | К, О, С, Г |            |                                                                                     |  |
| 1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг) |                                                                                                                   |                      |           |            |            |                                                                                     |  |
|                                                                                               | Указатели направления движения                                                                                    | наличие              | нет       | К, Г       | разместить |                                                                                     |  |
|                                                                                               | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения                                                              | > = 2,0 м            | > = 2,0 м | К          |            |                                                                                     |  |
|                                                                                               | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости | > = 1,2 м            | > = 2,0 м | К          |            |                                                                                     |  |
|                                                                                               | Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)                           | не менее 2,0 х 1,8 м |           |            |            |                                                                                     |  |
|                                                                                               | Тактильная полоса перед съездом                                                                                   | > 0,8 м              | нет       | С          | Выполнить  |                                                                                     |  |

|                                                                                                                                                                                               |  |                         |             |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-------------|---------|-----------|
| Тактильная полоса перед лестницей                                                                                                                                                             |  | > 0,8 м                 | нет         | С       | Выполнить |
| Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре                                                                                                                                              |  | > 0,8 м                 | нет         | С       | Выполнить |
| Ширина тактильной полосы                                                                                                                                                                      |  | 0,5 - 0,6 м             | -           | С       | Выполнить |
| Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения                                                        |  | < 0,025 м               | 0,02 м      | К, С, О |           |
| Высота бордюров по краям пешеходных путей                                                                                                                                                     |  | > 0,05 м                | 0,02 м      | К, С, О |           |
| Места отдыха <*>                                                                                                                                                                              |  | наличие                 | В наличии   | К, О    |           |
| 1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)                                                                                                                                     |  |                         |             |         |           |
| Расстояние до входа в здание                                                                                                                                                                  |  | < = 50 м                | 25 м        | К, О    |           |
| Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м |  | > 5% (не менее 1 места) | 3           | К       |           |
| Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида                                                                                                                       |  | 6 x 3,6 м               | 6,0 x 3,6 м | К       |           |
| 1.4. Открытая лестница                                                                                                                                                                        |  |                         |             |         |           |

|                                                                                  |                      |   |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|------|--|--|
| Высота подъема одного марша                                                      | $\leq 0,8$ м         | - | К    |  |  |
| Угол уклона                                                                      | $\leq 5^\circ$       | - | К    |  |  |
| Поручни с двух сторон:                                                           | наличие              | - | К, О |  |  |
| расстояние между поручнями                                                       | 0,9 - 1,0 м          | - | К, О |  |  |
| на высоте (нижний поручень)                                                      | 0,7 м                | - | К    |  |  |
| на высоте (верхний поручень)                                                     | 0,9 м                | - | О    |  |  |
| нетравмирующие завершения поручней                                               | наличие              | - | К, О |  |  |
| завершающие горизонтальные части поручней                                        | $> 0,3$ м            | - | К, О |  |  |
| Площадки на горизонтальном участке пандуса:                                      | наличие              | - | К    |  |  |
| в верхнем окончании пандуса                                                      | $> 1,5 \times 1,5$ м | - | К    |  |  |
| промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м) | $> 1,5 \times 1,5$ м | - | К    |  |  |
| промежуточная площадка на повороте пути движения                                 | $> 1,5 \times 1,5$ м | - |      |  |  |

|  |                                                                                  |                 |                 |      |           |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------|-----------|--|
|  | Высота подъема одного марша (максимальная)                                       | < = 0,8 м       | 0,5 м           | К    |           |  |
|  | Поручни с двух сторон:                                                           | наличие         | В наличии       | К, О |           |  |
|  | расстояние между поручнями                                                       | 0,9 - 1,0 м     | 1,35 м          | К, О |           |  |
|  | на высоте (нижний поручень)                                                      | 0,7 м           | 0,5 м           | К    |           |  |
|  | на высоте (верхний поручень)                                                     | 0,9 м           | 0,85 м          | О    |           |  |
|  | нетравмирующие завершения поручней                                               | наличие         | нет             | К, О | выполнить |  |
|  | завершающие горизонтальные части поручней                                        | > = 0,3 м       | нет             | К, О | выполнить |  |
|  | Площадки на горизонтальном участке пандуса:                                      |                 |                 |      |           |  |
|  | в верхнем окончании пандуса                                                      | > = 1,5 x 1,5 м | > = 1,5 x 1,5 м | К    |           |  |
|  | промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м) | > = 1,5 м       | нет             | К    | выполнить |  |
|  | промежуточная площадка на повороте пути движения                                 | > = 1,5 x 1,5 м | 1,35 x 1,35 м   | К    |           |  |
|  | в нижнем окончании пандуса                                                       | > = 1,5 x 1,5 м | > = 1,5 x 1,5 м | К    |           |  |
|  | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м               | наличие         | В наличии       | К, О |           |  |



|                     |                                                                    |                 |               |      |  |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------|--|--|
|                     | на высоте (нижний поручень)                                        | 0,7 м           | -             | К    |  |  |
|                     | на высоте (верхний поручень)                                       | 0,9 м           | -             | О    |  |  |
|                     | нетравмирующие завершения поручней                                 | наличие         | -             | К    |  |  |
|                     | завершающие горизонтальные части поручней                          | > = 0,3 м       | -             | К, О |  |  |
|                     | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие         | -             | К    |  |  |
|                     | Пандус переносной (при отсутствии стационарного)                   | наличие         | -             | К    |  |  |
|                     | Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):                  |                 | -             |      |  |  |
|                     | стационарный                                                       | наличие         | -             | К    |  |  |
|                     | мобильный                                                          | наличие         | -             | К    |  |  |
| 3.3. Коридоры/холлы |                                                                    |                 |               |      |  |  |
|                     | Ширина полосы движения                                             | > = 1,2 м       | 2,2 м         | К    |  |  |
|                     | Разворотные площадки                                               | > = 1,5 x 1,5 м | > 1,5 x 1,5 м | К    |  |  |
|                     | Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)              | > = 1,0 м       | 1,0 м         | К, О |  |  |

| Опорные устройства                                                                  | наличие         | В Наличии | О, С | Выполне<br>но |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|------|---------------|
| Контрастная маркировка дверных проемов <*>                                          | наличие         | нет       | С    | Выполнить     |
| 3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)                               |                 |           |      |               |
| Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие         | нет       | О, С | Выполнить     |
| Контрастная маркировка                                                              | наличие         | нет       | С    | Выполнить     |
| Поручни с двух сторон на лестнице:                                                  | наличие         | нет       | О    | Выполнить     |
| на высоте                                                                           | 0,9 м           | 0,9 м     | О    |               |
| нетравмирующие завершения поручней                                                  | наличие         | нет       | К    | Выполнить     |
| завершающие горизонтальные части поручней                                           | наличие         | нет       | О    | Выполнить     |
| 3.5. Пандус внутренний на этаже                                                     |                 |           |      |               |
| Ширина марша                                                                        | > = 1,0 м       | -         | К    |               |
| Угол уклона                                                                         | < = 5°          | -         | К    |               |
| Разворотные площадки внизу,верху                                                    | > = 1,5 x 1,5 м | -         | К    |               |
| Поручни с двух сторон:                                                              | наличие         | -         | К, О |               |

|                        |                                                      |                                                                                       |              |  |      |  |                        |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|------|--|------------------------|
|                        | поручней вверх, вниз                                 |                                                                                       |              |  |      |  | ны                     |
|                        | Цифровые контрастные обозначения этажа               | наличие                                                                               | В наличии    |  | С    |  | установлены            |
|                        | Указатели номера этажа на поручне тактильные <*>     | наличие                                                                               | В наличии    |  | С    |  | установлены            |
|                        | Лестница N ____ (вкладка при наличии других лестниц) |                                                                                       |              |  |      |  |                        |
| 3.7. Лифт пассажирский |                                                      |                                                                                       |              |  |      |  |                        |
|                        | Кабина:                                              |                                                                                       |              |  |      |  |                        |
|                        | габариты (глубина x ширина)                          | при новом строительстве - > = 1,5 x 1,7 м, для действующих объектов - > = 1,1 x 1,4 м | 1,1 x 0,95 м |  | К    |  | Предусмотрено проектом |
|                        | ширина дверного проема                               | при новом строительстве - > = 0,95 м, для действующих объектов - > = 0,8 м            | 0,8 м        |  | К    |  |                        |
|                        | Зеркало <*>                                          | наличие                                                                               | В наличии    |  | К    |  |                        |
|                        | Поручни <*>                                          | наличие                                                                               | В наличии    |  | О    |  |                        |
|                        | Световая и звуковая информация в                     | наличие                                                                               | В наличии    |  | Г, С |  |                        |

|                                                                                              |                                                                                                  |                 |               |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------|--|--|
|                                                                                              | контрастная:                                                                                     |                 |               |      |  |  |
|                                                                                              | размещение на высоте <*>                                                                         | < = 1,8 м       | 1,6 м         | К    |  |  |
|                                                                                              | высота прописных букв <*>                                                                        | > = 0,025 м     | 0,025 м       | С    |  |  |
|                                                                                              | Габариты зоны сидения (глубина)                                                                  | > = 1,2 м       | -             | О    |  |  |
|                                                                                              | Зона для кресла-коляски                                                                          | > = 1,5 x 1,5 м | > 1,5 x 1,5 м | К    |  |  |
|                                                                                              | Стол с высотой рабочей поверхности                                                               | 0,7 - 0,8 м     | 0,8 м         | К, О |  |  |
| 4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет N                                                 |                                                                                                  |                 |               |      |  |  |
|                                                                                              | Ширина полосы движения по зоне обслуживания                                                      | > = 1,2 м       | -             | К    |  |  |
|                                                                                              | Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее) | 0,8 - 1,1 м     | -             | К    |  |  |
|                                                                                              | Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов                                          |                 |               |      |  |  |
| 4.4. Кабина индивидуального обслуживания N ____ (примерочная, переговорная, cabina телефона) |                                                                                                  |                 |               |      |  |  |
|                                                                                              | Ширина x глубина                                                                                 | 1,5 x 1,5 м     | -             | К    |  |  |
|                                                                                              | Место для сидения <*>                                                                            | наличие         | -             | О    |  |  |
|                                                                                              | Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) <*>                                      | наличие         | -             | О    |  |  |
|                                                                                              | Вкладка при необходимости описания нескольких кабин                                              |                 |               |      |  |  |

|                                                                                                         |                                                             |           |           |         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест) |                                                             |           |           |         |           |
|                                                                                                         | Доля мест для колясочников                                  | > = 2%    | 20%       | К       |           |
|                                                                                                         | Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске       | > = 1,2 м | 1,4 м     | К       |           |
|                                                                                                         | Доля мест для лиц с нарушением слуха                        | > = 2     | нет       | Г       |           |
|                                                                                                         | Вкладка при необходимости описания нескольких залов         |           |           |         |           |
|                                                                                                         | Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников | наличие   | В наличии | К       |           |
| 5. Санитарно-бытовые помещения                                                                          |                                                             |           |           |         |           |
| 5.1. Санузел для посетителей                                                                            |                                                             |           |           |         |           |
|                                                                                                         | Санузел                                                     | наличие   | В наличии | Г       |           |
| 5.2. Санузел для инвалидов                                                                              |                                                             |           |           |         |           |
|                                                                                                         | Санузел                                                     | наличие   | В наличии | К, О, С |           |
|                                                                                                         | Знак доступности помещения                                  | наличие   | В наличии | К       | Выполнено |
|                                                                                                         | Тактильная маркировка санузла                               | наличие   | В наличии | С       | Выполнено |
|                                                                                                         | Ширина дверного проема                                      | > = 0,9 м | 0,9 м     | К, О    |           |
|                                                                                                         | Направление открывания дверей                               | наружное  | наружное  | К       |           |
|                                                                                                         | Кабины для инвалидов:                                       |           |           |         |           |

|  |                                                                                                                           |  |                          |                          |           |            |           |                     |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|--|
|  |                                                                                                                           |  |                          |                          |           |            |           |                     |  |
|  | высота прописных букв                                                                                                     |  | м                        | > = 0,075 м              | < 0,075 м | К, О, Г, С | заменить  |                     |  |
|  | освещенность                                                                                                              |  | наличие                  | наличие                  | нет       | К, О, Г, С | выполнить |                     |  |
|  | Указатели, пиктограммы:                                                                                                   |  | наличие                  | наличие                  | В наличии | К, О, Г, С |           | выполнен<br>о       |  |
|  | размещение на высоте                                                                                                      |  | 1,3 - 1,4 м              | 1,3 - 1,4 м              | 1,35 м    | К, О, Г, С |           |                     |  |
|  | высота прописных букв                                                                                                     |  | > = 0,075 м              | > = 0,075 м              | 0,075 м   | К, О, Г, С |           |                     |  |
|  | освещенность                                                                                                              |  | наличие                  | наличие                  | В наличии | К, О, Г, С |           |                     |  |
|  | Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля: |  | наличие                  | наличие                  | В наличии | С          |           | Выполне<br>но       |  |
|  | высота размещения                                                                                                         |  | 1,3 - 1,4 м              | 1,3 - 1,4 м              | 1,35 м    | С          |           | Выполне<br>но       |  |
|  | маркировка кабинетов приема со стороны ручки                                                                              |  | наличие                  | наличие                  | В наличии | С          |           | Выполне<br>но       |  |
|  | на кнопках управления лифта                                                                                               |  | наличие                  | наличие                  | В наличии | С          |           |                     |  |
|  | на кабинках санитарно-бытовых помещений                                                                                   |  | наличие                  | наличие                  | В наличии | С          |           | Выполне<br>но       |  |
|  | Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильные аппараты         |  | наличие (не менее 1 шт.) | наличие (не менее 1 шт.) | нет       | Г          |           | Не<br>требуютс<br>я |  |

|  |                                                                              |                          |           |            |            |              |
|--|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|------------|--------------|
|  | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами             | наличие (не менее 1 шт.) | нет       | С, Г       |            | Не требуются |
|  | Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (AB)               | наличие                  | нет       | К          |            | Не требуются |
|  | Речевые информаторы и маяки                                                  | наличие                  | В наличии | С          |            |              |
|  | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м | наличие                  | В наличии | С          |            | Выполнено    |
|  | Световые текстовые табло для вывода оперативной операции                     | наличие                  | В наличии | Г, С       |            | Выполнено    |
|  | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы              | наличие                  | нет       | К, С, О, Г |            | Не требуются |
|  | Индукционная система:                                                        | наличие                  |           | Г          |            |              |
|  | стационарная                                                                 | наличие                  | нет       | Г          | установить |              |
|  | переносная                                                                   | наличие                  | нет       | Г          | установить |              |